ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
"Mr. CONSTANTIN ENE" al judeţului Bacău

NESECRET
Anexa la nr. 523756
Exemplar unic
Bacău 22.10.2026
Se transmite prin e-mail

MĂSURI SPECIFICE DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE TIMPUL SEZONULUI RECE

Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea sistemelor de încălzire locală sau centrală:

- nu utilizaţi coşuri de fum improvizate din burlane metalice sau alte elemente inclusiv metalice sau ceramice neomologate;
- verificaţi sobele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, înainte de utilizare, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
- tencuiţi şi spoiţi cu var partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;
- curăţaţi canalele şi coşurile de fum premergător sezonului rece;
- montaţi pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiuni de minim 0,50 x 0,70 m;
- nu introduceţi în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi uşa de la focar deschisa şi nu supraîncălziţi sobele;
- nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de încălzit.

Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea sistemelor de încălzire locale sau centrale care folosesc combustibil lichid:

- verificaţi etanşeitatea conductelor de alimentare cu combustibil;
- nu supraalimentaţi cu combustibil;
- sistaţi alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcţionare;
- curăţaţi periodic conductele de alimentare şi duzele de pulverizare.

Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea aparatelor electrice de încălzire şi a instalaţiilor electrice:

- nu utilizaţi instalaţii electrice defecte sau efectuate de personal neautorizat, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături

electrice neacoperite de material electroizolant, ori legături şi contacte electrice imperfecte, etc.;

- nu suprasolicitaţi circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominala a acestora;
- nu utilizaţi mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
- supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi, şi deconectaţi-le în cazul în care apar defecţiuni.

Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea sistemelor de încălzire cu combustibil gazos (metan sau GPL):

- montarea centralelor se va efectua numai de personal autorizat;
- verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare (*conducte fixe sau conducte flexibile*) cu apă şi săpun;
- folosirea de regulatoare de presiune în perfectă stare de funcţionare;
- interzicerea utilizării de recipiente G.P.L. improvizate, a funcţionării acestora în poziţia culcat şi depozitarea acestora la o distanţă mai mică de 1,5 - 2 m de sursele de căldura;
- interzicerea alimentării recipientelor G.P.L. pentru uz casnic la SKID-urile pentru alimentarea cu GPL a autovehiculelor;
- interzicerea utilizării sistemelor de încălzire sau pentru prepararea hranei care utilizează recipiente de GPL, fără respectarea prevederilor legale (pct. I, lit. c) din anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun **avizării şi/sau autorizării** privind securitatea la incendiu.

Instalaţiile electrice defecte sau cu improvizaţii sunt principala cauză generatoare de incendii – VERIFICAŢI INSTALAŢIILE ELECTRICE CU PERSONAL AUTORIZAT, CEL PUŢIN ANUAL.

Coşurile de fum defecte sau improvizate sunt a doua cea mai frecventă cauză generatoare de incendii – VERIFICAŢI COŞURILE DE FUM CU PERSONAL AUTORIZAT, CEL PUŢIN O DATĂ PE AN PENTRU CELE CE DESERVESC MIJLOACE LOCALE DE ÎNCĂLZIRE RESPECTIV CENTRALE TERMICE CARE UTILIZEAZĂ DREPT COMBUSTIBIL GAZ (METAN, GPL, etc.), ŞI SEMESTRIAL PENTRU CELE CE DESERVESC CENTRALE TERMICE CU COMBUSTIBIL SOLID SAU LICHID.